

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тверь  
(место составления акта)

" 01 " апреля 20 21  
(дата составления акта)  
11-00  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического  
лица, индивидуального предпринимателя

№ 58

По адресу: 170039, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 8, корп. 3.  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Твери по пожарному  
надзору, врио начальника ОНД и ПР по г. Твери И.Н. Машкова от 16.03.2021 № 58

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Частного общеобразовательного учреждения «Школа «А1»  
(далее – ЧОУ «Школа «А1»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:


" 24 " марта 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 ч  
" 01 " апреля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 3 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор ЧОУ «Школа «А1» Харина Н.В.  12:00 16.03.2021  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Ильина Дарья Павловна, государственный инспектор по г. Твери по пожарному надзору,  
инспектор ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, оценщиков, специалистов указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Директор ЧОУ «Школа «А!» Харина Наталья Владиславовна  
Заместитель по административно-хозяйственной части (далее – по АХЧ)  
Большакова Ольга Борисовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований нормативных правовых актов в области пожарной безопасности: да

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1) Для помещений не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009, а также на двери помещения отсутствует обозначение его категории взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ-123 (электрощитовая). Основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ-123), п. 12 ППР в РФ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) (далее - СП 4.13130.2013); СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1) (далее - СП 12.13130.2009);

2) Помещения производственного назначения не отделены противопожарными преградами 1-го типа (противопожарные двери электрощитовая). Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88 ФЗ-123; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013.

Нарушения допущены должностным лицом –  
Директором ЧОУ «Школа «А!» Хариной Н.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено нет

Запись в Журнал учета проверок должностного лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 58/1/43 от 01.04.2021, протокол об административном правонарушении № 84 от 01.04.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:



/ Д.П. Ильина /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Харина Наталья Владиславовна - Директором ЧОУ «Школа «А1»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)



01 апреля 2021

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Тверской области 8(4822) 39-99-99